



18.05.6162

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Республике Карелия
г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 9, "телефон доверия" 79-99-99, тел. 78-28-51, факс 78-50-01,
E-mail: emercomkarel@mail.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 25а, тел. 730232, факс 730241, тел. доверия 79-99-99,
E-mail: ugnpkarelia@mail.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Петрозаводску
г. Петрозаводск, ул. Свердлова, д. 27, тел. 769272, факс 769272, тел. доверия 79-99-99,
E-mail: ond pz@mail.ru

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора),
органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№ 104

г. Петрозаводск
(место составления акта)

29 апреля 2021 года
17 часов 00 минут
(дата, время составления акта)

По адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Чкалова, д. 56; на объекте защиты
чрезвычайно высокой категории риска.

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической
работы по г. Петрозаводску управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Республике Карелия Бахилина Дениса Рудольфовича от
30 марта 2021 года № 104

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная проверка в отношении: МУНИЦИПАЛЬНОГО
БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ПЕТРОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО
ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО СОЦИАЛЬНО-
ЛИЧНОСТНОМУ РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ № 120 "НОСИКИ-КУРНОСИКИ", ОГРН:
1031000005233, ИНН: 1001035833.

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

юридический адрес: 185002, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Чкалова, д. 56;

Даты и время проведения проверки:

" 09 " апреля 20 21 г. с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 3 ч
" 29 " апреля 20 21 г. с 16 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч

Общая продолжительность проверки: « 2 » рабочих дня / («4» часа(ов))
(рабочих дней / часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г.
Петрозаводску управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного
управления МЧС России по Республике Карелия

(наименование органа государственного контроля)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлены:

Алексеева Любовь Викторовна, заведующий МДОУ «Детский сад № 120»

«10» часов «00» минут «09» апреля 2021 г

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)


(подпись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее (ие) проверку: Шахов Евгений Александрович, дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Петрозаводску управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Карелия

Лицо (а), привлеченное (ые) к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций: не привлекались

(в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Алексеева Любовь Викторовна, заведующий МДОУ «Детский сад № 120»

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Представлен отчет о результатах расчета пожарного риска: не представлен.

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о лицах, допустивших нарушения требований пожарной безопасности
1	2	3	4
1.	Соединительные линии АУПС и СОУЭ на объекте защиты не соответствуют требованию обеспечения работоспособности в условиях пожара (частично выполнены без маркировки, характеризующей показатели пожарной опасности).	Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – ФЗ-123), ст. 4, ч. 4; ст. 6, ч. 1; ст. 82 ч. 2 «Кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты, средств обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации, аварийной вентиляции и противодымной защиты, автоматического пожаротушения, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов для транспортировки подразделений пожарной охраны в зданиях и сооружениях должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону.»	Алексеева Любовь Викторовна, заведующий МДОУ «Детский сад № 120»
2.	При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности на объекте защиты не соблюдены требования нормативных документов по пожарной безопасности.	ППР в РФ) пункт 54 «... При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем ...».	Алексеева Любовь Викторовна, заведующий МДОУ «Детский сад № 120»

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлены

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выполнен пункт 2 предписания № 61-5/1/1 от 08.04.2019 об устранении нарушений требований пожарной безопасности.

нарушений не выявлено: выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Отметка о применении технических средств: не применялись

Прилагаемые документы: проверочный лист № 104 от 29.04.2021, предписание № 104/1/1 об устранении нарушений требований пожарной безопасности от 29.04.2021.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Шахов Евгений Александрович, дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Петрозаводску управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Карелия

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (ов) органа ГПН проводившего(их) проверку)

29.04.2021

(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), экземпляр акта со всеми приложениями получил(а):

Алексеева Любовь Викторовна, заведующий МДОУ «Детский сад № 120»

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

29.04.2021

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)